



Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

14AMB05491C

■ Nome e indirizzo del detentore del certificato
■ Name and address of the holder of the certificate

ACTUATECH S.p.A.
Via F.lli Capponi 126/128 - 25068 Sarezzo (BS) - ITALY

■ Nome e indirizzo del costruttore
■ Name and address of the manufacturer

ACTUATECH S.p.A.
Via F.lli Capponi 126/128 - 25068 Sarezzo (BS) - ITALY

■ Genere prodotto
■ Product designation

Attuatore rotante per valvole industriali
Part-turn actuator for industrial valves

■ Serie
■ Series

Serie: GHDP/GHDH
Series: GHDP/GHDH

■ Norma(e) di riferimento
■ Reference standard(s)

UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005; CEI EN 60529: 1997 + A1: 2000;

■ Risultato delle verifiche
■ Verification results

Il campione tipo GHDP-085C-435A-C5 è stato testato in accordo alla norma CEI EN 60529: 1997 + A1:2000 e soddisfa i requisiti del grado IP66M ed IP67M, i test di tipo sono estesi alla serie.
The sample type GHDP-085C-435A-C5 has been tested in accordance with the standard CEI EN 60529: 1997 + A1:2000 and meets the requirements of IP66M and IP67M degree, type test cover series.

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nei rapporti 14AMB03885 r00 e 14AMB05491 r00 nei limiti indicati negli stessi.
The results, conditions and test methods are included in 14AMB03885 r00 and 14AMB05491 r00 reports in the limits specified.

■ Condizioni
■ Conditions

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.
This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.
The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.

Revisione r00 / Issue r00
Piacenza, 10/04/2014

Il Sostituto Responsabile del
laboratorio di prova
Test Laboratory Deputy Manager

per. ind. Andrea Braghieri

Il Direttore Generale
General Manager

Dot. Ing. Andrea Guido Esposito